Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ И. А. Сахарова
м.п. "___" _____ 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 21855 от 30 сентября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ч/л Глухов А.В

2. Юридический адрес: Тульская обл. п.Заокский ул.Стадионная 1

3. Наименование образца (пробы): Разводящая сеть водопроводная вода

4. Место отбора: водопроводная вода Тульская обл. Заокский район, Ненашевский округ, д.п Калинка-Малинка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.09.2016 09:00

Ф.И.О., должность: Глухов А.В

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2016 11:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода Отбор проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований: Разовый договор

7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): МБ.СХ.16.21855

9. Условия проведения испытаний::Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 06.09.2016 11:30 Лабораторный номер 21855 - 728 дата начала испытаний 06.09.2016 11:30 дата выдачи результата 08.09.2016 15:45					
1	Запах	балл	0	2	РД 52.24.496-2005
2	Привкус	балл	0	2	РД 52.24.496-2005
3	Цветность	градус	2,50±0,75	20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,3	1,5	ГОСТ 3351-74
заведующая лабораторией Карпова А. А.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 06.09.2016 11:30 Лабораторный номер 21855 - 728 дата начала испытаний 06.09.2016 11:30 дата выдачи результата 08.09.2016 15:45					
1	Жесткость общая	°Ж	6,20±0,93	7	ГОСТ 31954-2012
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Нитрит-ион	мг/л	0,04±0,02	3,3	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты (по NO3-)	мг/л	1,40±0,28	45	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты (SO4 2-)	мг/л	15,60±3,12	500	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (Cl-)	мг/л	7,60±2,28	350	ГОСТ 4245-72
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,20±0,05	0,3	ГОСТ 4011-72
заведующая лабораторией Карпова А. А.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.09.2016 11:10 Лабораторный номер 21855 - 1088 дата начала испытаний 06.09.2016 11:10 дата выдачи результата 07.09.2016 15:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
заведующая лабораторией Айгунова И. М.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Жарова Е. В. инженер отдела

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ